



# Prüfergebnis

Die **Ferienwohnung Weitblick** wurde am 17.10.2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

**„Barrierefreiheit geprüft“**

**barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

**teilweise barrierefreie für Rollstuhlfahrer**



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **MAI 2017 bis APRIL 2020** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

**Menschen mit Hörbehinderung**

**Gehörlose Menschen**

**Menschen mit Sehbehinderung**

**Blinde Menschen**

**Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen**

**Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten**



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung und teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer**“. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter „**Beschreibung des Betriebes**“ finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

## Überblick über das Prüfergebnis

						Bemerkungen
<b>Teilergebnisse:</b>						
Parken	✓	✓	✓	✓		
Eingangsbereich Haus	✓	✓	✓	✓		
Eingangsbereich Ferienwohnung	✓	✓	✓	✓		
Aufzug	✓	✓	✓	✓		
Schlafraum für Menschen mit Behinderung	✓	✓	✓	✓		
Sanitärraum mit Dusche und WC für Menschen mit Behinderung	✓	✓	-	-	u.a. Bewegungsfläche vor dem WC kleiner als 150 cm x 150 cm	
Wohnküche	✓	✓	✓	✓		

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

## Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter [www.reisen-für-alle.de](http://www.reisen-für-alle.de).



## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es steht ein ausgeschilderter Parkplatz für Menschen mit Behinderung zur Verfügung (Stellplatzgröße: 350 cm x 500 cm; Entfernung zum Eingang 5 m).
- Vom Parkplatz aus gelangt man über einen leicht begeh- und befahrbaren Weg zum Eingang. Der Zugang zum Gebäude erfolgt stufenlos.
- Die Türen sind mindestens 90 cm breit, Flure 150 cm und Durchgänge 88 cm.
- Alle für den Gast nutzbaren Räume sind ebenerdig oder per Aufzug erreichbar (Ausnahme: Terrasse über eine 90 cm breite Rampe mit 5% Steigung).
- Die Aufzugskabine ist 110 cm x 140 cm groß.
- Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugstür beträgt 90 cm. Das Bedientableau ist horizontal angeordnet.
- Die Zimmer der Ferienwohnung Weitblick sind nicht durch Flure getrennt sondern gehen ineinander über: von der Wohnküche gelangt man direkt in den Schlafraum, von dort in den Sanitärraum mit Dusche und WC für Menschen mit Behinderung sowie zum zusätzlichen WC.
- Angebotene Hilfsmittel: Rollstuhl, Rollator
- In der Küche sind Bewegungsflächen mindestens 150 cm x 150 cm groß.
- Der Tisch ist unterfahrbar. Spüle, Herd und Arbeitsflächen nicht.

### Schlafraum

- Im Schlafraum sind ein Doppelbett und ein Pflegebett vorhanden.
- Die Bewegungsflächen im Schlafraum betragen vor wesentlichen immobilen Einrichtungsgegenständen 150 cm x 150 cm sowie links und rechts neben dem Bett 200 cm x 200 cm. Die Betten sind unterfahrbar und flexibel verschiebbar.
- Die schmalste Durchgangsbreite im Raum beträgt 160 cm.

### Sanitärraum

- Die Bewegungsflächen betragen vor dem Waschbecken 150 cm x 200 cm und vor dem WC 200 cm x 125 cm.
- Das WC ist von beiden Seiten anfahrbar (mind. 90 cm x 70 cm).
- Links ist ein hochklappbarer Haltegriff verfügbar.
- Die Dusche ist ebenerdig begehbar und die Duschfläche beträgt 145 cm x 145 cm.



- Ein Duschstuhl und waagerechte Haltegriffe sind vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Es steht ein zusätzliches WC zur Verfügung, dieses ist nicht für Menschen mit Behinderung konzipiert.

## Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

### Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Es gibt einen optisch wahrnehmbaren Alarm im Gebäude.
- Im Aufzug wird ein abgehender Notruf nicht optisch bestätigt.

### Schlafraum

- Ein Fernseher mit Videotext ist vorhanden.
- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes verfügbar.
- Es steht ein kostenloser WLAN – Zugang zur Verfügung.
- Das Anklopfen an der Zimmertür sowie das Klingeln des Telefons werden nicht durch ein Blinksignal angezeigt.

## Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

### Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.



- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Der Außenweg hat eine taktil erfassbare Gehwegbegrenzung.
- Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Es ist kein durchgängiges Leitsystem mit Bodenindikatoren vorhanden.
- Bedienelemente sind taktil erfassbar.
- Im Aufzug wird ein abgehender Notruf akustisch bestätigt, die Halteposition aber nicht durch Sprache angesagt.
- Angebotene Hilfsmittel: Lesehilfen (Lesebrillen, Lupen, etc.)

# Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen im Schlafräum sichtbar aus.
- Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.